Regione Lombardia

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

10804300007312

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA valido fino al 14/03/2022

Dati proprietario

Nome e cognome -
Ragione sociale **Condominio "Alfa Nord"**
Indirizzo **Via A. Diaz**
N. civico **38**
Comune **Triuggio**
Provincia **MB**
C.A.P. **20844**
Codice fiscale / Partita IVA **91028380151**
Telefono **0362 800099**

Allegato "C" al rep. n. 39353/2021

Catasto Energetico Edifici Regionale

Codice identificativo **108043 - 000073 / 12**
Registrato il **14/03/2012**
Valido fino al **14/03/2022**

Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome **Elena Nova**
Numero di accreditamento **11023**

Dati catastali

Comune catastale	TRIUGGIO		Sezione		Foglio	18	Particella	267
Subalterni	da 16	a 33	da	a	da	a	da	a

Dati edificio

Provincia	Monza e Brianza
Comune	TRIUGGIO
Indirizzo	VIA ARMANDO DIAZ, 38
Periodo di attivazione dell'impianto	15 ottobre – 15 aprile
Gradi giorno	2466[GG]
Categoria dell'edificio	E.1(1)
Anno di costruzione	1961-1976
Superficie utile	1350.37 [m²]
Superficie disperdente (S)	2591.73 [m²]
Volume lordo riscaldato (V)	5428.74 [m³]
Rapporto S/V	0.48 [m⁻¹]
Progettista architettonico	N.D.
Progettista impianto termico	N.D.
Costruttore	N.D.

Mappa



Classe energetica - EP_H Zona climatica E

Basso fabbisogno


A+	<	14 [kWh/m²a]
A	<	29 [kWh/m²a]
B	<	58 [kWh/m²a]
C	<	87 [kWh/m²a]
D	<	116 [kWh/m²a]
E	<	145 [kWh/m²a]
F	<	175 [kWh/m²a]
G	≥	175 [kWh/m²a]

204.62 kWh/m²a

Alto fabbisogno

Valore limite del fabbisogno per la climatizzazione invernale: 63.28 [kWh/m²a]

Classe energetica - ET_C




Fabbisogno termico per la climatizzazione estiva

Richiesta rilascio targa energetica

☐ Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - $Co_{2\,eq}$



40.88 [kg/m²a]